

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Flottemanville Hague
Etablissement	Ecole primaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2017 2ème semestre							
	Ensemble						
		ERP 19					
			265	Accès établissement			
					- Présence d'un ressaut de 3 cm devant la porte d'entrée. A chanfreiner	A faire	1
			266	Cheminevements extérieurs			
					- Grille devant la porte d'entrée. remplacer la grille par une autre avec des fentes < à 2 cm	Réalisé	1
			267	Portes, portiques et sas			
					- Porte d'entrée, 2 x 70cm. Poser une porte tiercée avec un vantail de 90 cm.	A faire	1
Total général							3