

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Omonville la Rogue
Etablissement	Groupe scolaire

Date Prévision	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2019 1er semestre							
	Primaire-préau	ERP 30	367	Circulations intérieures verticales	- Escaliers bâtiment bibliothèque de 1,07m. Modifier l'escalier Escalier biblio: entre 16,5 et 17,5cm. Girons 26cm.	Demande dérogation	1
2021 année							
	Primaire-préau	ERP 30	368	Portes, portiques et sas	- Espace de manœuvre devant porte gymnastique et toilette bâtiment bibliothèque	A faire	1
			369	Sanitaires	- Hauteur de cuvette < 45cm.	A faire	1
Total général							3