

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	St Croix Hague
Etablissement	(Tous)

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 2ème semestre							
	Maternelle-primaire-restaurant	ERP 38					
			402	Sanitaires	- Sanitaires homme femme coté primaire, ajuster la hauteur du miroir à 105cm au lieu de 135cm. Mettre signalitique et barre de tirage	Réalisé	1
			403	Sanitaires	- Sanitaires homme femme coté restaurant scolaire, ajuster la hauteur du miroir à 105cm au lieu de 135cm. Mettre signalitique et barre de tirage	Réalisé	1
2017 1er semestre							
	Maternelle-primaire-restaurant	ERP 38					
			404	Cheminevements extérieurs	- Il faudra poser des bandes tactiles de chaque extrémité des passages piétons.	A faire	1
			405	Stationnement	- Stationnement PMR, absence de la signalisation verticale.	A faire	1
Total général							4