

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Beaumont Hague
Etablissement	Maison médicale

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Ensemble	ERP 13					
			192	Cheminevements extérieurs	- Manque ligne de guidage depuis la voirie jusqu'à l'entrée de l'établissement	En cours	1
			193	Sanitaires	- Mettre en place des dispositifs de tirage pour refermer les portes	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 13					
			194	Circulations intérieures horizontales	- Au rez de chaussée il est nécessaire d'empêcher l'accès en sous face de l'escalier car la hauteur est inférieure à 2,20 m	Réalisé	1
			195	Eclairage	- Justifier les 20 lux pour les cheminements extérieurs	En cours	1
Total général							4