

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Gréville Hague
Etablissement	Ecole maternelle

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Maternelle-restaurant	ERP 22	281	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Maternelle-restaurant	ERP 22	282	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2017 1er semestre							
	Maternelle-restaurant	ERP 22	283	Cheminevements extérieurs	- Cheminement. Présence d'une grille au sol avec des fentes > à 2 cm. A remplacer.	A faire	1
			284	Stationnement	- Créer une place de stationnement PMR	A faire	1
2017 2ème semestre							
	Maternelle-restaurant	ERP 22	285	Accès établissement	- Sonnette à 1,60cm de haut à l'entrée. Déplacer la sonnette et la mettre à une hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm.	En cours	1
2017 année							
	Maternelle-restaurant	ERP 22	286	Etudes Moe			

			- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)		A faire	1
2018 1er semestre						
	Maternelle-restaurant					
		ERP 22				
			287	Consultation entreprises		
				- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)		
					A faire	1
2019 2ème semestre						
	Maternelle-restaurant					
		ERP 22				
			288	Portes, portiques et sas		
				- Porte d'entrée tiercée de 80cm.		
					A faire	1
			289	Portes, portiques et sas		
				- Porte d'accès au préau salle informatique. Tiercée de 80cm.		
					A faire	1
			290	Sanitaires		
				- Créer un sanitaire adapté et mixte.		
					A faire	1
Total général						10