

## Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Omonville la Rogue
Etablissement	Base nautique

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
<b>2016 2ème semestre</b>							
	<b>Ensemble</b>	ERP 28	<b>335</b>	Eclairage	- Niveau d'éclairage de 20 lux pour les cheminements extérieurs à justifié	En cours	1
<b>2017 1er semestre</b>							
	<b>Ensemble</b>	ERP 28	<b>336</b>	Accès établissement	- Matérialisation à 0,5 de haut des escalier extérieurs et nez de marches	Réalisé	1
			<b>337</b>	Circulations intérieures verticales	- Conformité de l'ascenseur à la norme NF EN 81-70 à justifier	A faire	1
<b>Total général</b>							<b>3</b>