

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Omonville la Rogue
Etablissement	Groupe scolaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 année							
	Maternelle-primaire	ERP 29	338	Etudes MO	- Réflexion sur le devenir du groupe scolaire	A faire	1
2017 2ème semestre							
	Maternelle-primaire	ERP 29	339	Cheminements extérieurs	- Largeur du cheminement entre 1,36 et 1,20m. Pentes entre 7,3 et 12,6%. Ressauts.	A faire	1
			340	Cheminements extérieurs	- Cheminement entre la place accessible et le bâtiment, dévers de 4,6%.	A faire	1
			341	Cheminements extérieurs	- Mettre signalisation	A faire	1
			342	Stationnement	- Dévers de la place de stationnement de 8%, pente de 2,4%.	A faire	1
2017 année							
	Maternelle-primaire	ERP 29	343	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 4)	A faire	1
2018 1er semestre							
	Maternelle-primaire	ERP 29	344	Consultation PI			

		- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 4)			
2019 1er semestre				A faire	1
Maternelle-primaire					
	ERP 29	345	Accès établissement		
			- Mettre en place un vidéophone simple pour contrôle d'accès en remplacement de la sonnette.		
				Demande dérogation	1
		346	Circulations intérieures horizontales		
			- L'étages est non accessible du fait des escaliers.		
				Demande dérogation	1
		347	Circulations intérieures verticales		
			- Escaliers gris, largeur entre mains courante de 94cm. Escalier rouge, de 91cm. Modifier les deux escaliers		
			Escaliers gris: hauteur de marche entre 17,5 et 18cm. Girons entre 27 et 28		
			Escalier rouge dans le hall: hauteur entre 16 et 18,5cm. Girons 25cm		
				Demande dérogation	1
		348	Equipements et dispositifs de commande		
			- Toutes les fenêtre, hauteur de poignée > 1,30m.		
				Demande dérogation	1
2019 année					
Maternelle-primaire					
	ERP 29	349	Etudes Moe		
			- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 4)		
				A faire	1
2020 1er semestre					
Maternelle-primaire					
	ERP 29	350	Consultation entreprises		
			- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 4)		
				A faire	1
2021 année					
Maternelle-primaire					
	ERP 29	351	Cheminevements extérieurs		
			- Escaliers ext. 3 marches. Bande podo. En haut des escaliers.		

352			A faire	1
	Circulations intérieures horizontales			
		- L'accès à la classe du bout dans le bâtiment maternelle et la pièce de repos non accessible du fait des marches. Créer une rampe		
353			A faire	1
	Circulations intérieures horizontales			
		- Bandes podo au niveau des 2 accès à la salle de classe du bout du bâtiment maternelle (2marches).		
354			A faire	1
	Eclairage			
		- Eclairage ext. De 20 lux.		
355			A faire	1
	Eclairage			
		- Eclairage de 100 lux intérieur.		
356			A faire	1
	Eclairage			
		- Escaliers 150 lux.		
357			A faire	1
	Equipements et dispositifs de commande			
		- Les interrupteurs, hauteur > 1,30m.		
358			A faire	1
	Portes, portiques et sas			
		- Dimension du sas de l'entrée principale non-conforme, espace de manœuvre entre les 2 portes insuffisant.		
359			A faire	1
	Portes, portiques et sas			
		- Porte 2 x 80cm non- conforme. Remplacer par une porte tiercée.		
360			A faire	1
	Sanitaires			
		- Création sanitaire accessible école maternelle		
361			A faire	1
	Sanitaires			
		- Restructurer les toilettes située au centre du bâtiment primaire de façon à avoir un cabinet accessible et une largeur de circulation conforme.		
362			A faire	1
	Sanitaires			
		- Restructurer le toilette accessible primaire		

				A faire	1
		363	Sanitaires		
				- Sanitaires: dispositifs permettant de refermer la porte derrière soit.	
				A faire	1
		364	Sanitaires		
				- Espace d'usage à côté de la cuvette, non conforme pour le bâtiment maternelle.	
				A faire	1
Année 2021					
	Maternelle-primaire				
		ERP 29			
		365	Public assis		
				- Un ordinateur dot être accessible	
				Demande dérogation	1
		366	Public assis		
				- Bureau d'écolier non accessible.	
				Demande dérogation	1
Total général					29