

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Beaumont Hague
Etablissement	Ecole maternelle

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Maternelle-restaurant	ERP 07					
			115	Accès établissement	- La sonnette d'entrée est trop haute. Située à 1,40 et < 40cm d'un angle. La déplacer.	Réalisé	1
			116	Cheminevements extérieurs	- Cheminement entre le parking et la rampe. Contraster les potelets par l'application d'une peinture blanche.	Réalisé	1
			117	Cheminevements extérieurs	- Volées de marches. Pose de bande podotactiles, de nez de marches contrastés et antidérapants. Contraster la 1er et la dernière contremarche.	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Maternelle-restaurant	ERP 07					
			118	Stationnement	- Stationnement, réalisation d'une place adaptée	Réalisé	1
2017 2ème semestre							
	Maternelle-restaurant	ERP 07					
			119	Nature, couleur des revêt. Et qualité acoustique	- Tapis non fixe. Encastrement du tapis.	Réalisé	1
Total général							5