

**Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Année AD'AP   | (Plusieurs éléments) |
| Commune       | Beaumont Hague       |
| Etablissement | Gendarmerie          |

| Date Prév action          | Bâtiment       | N°ERP Ad'ap | N° action  | Action                                 | Type de travaux  | Avancement | Nombre action |
|---------------------------|----------------|-------------|------------|--|--|------------|---------------|
| <b>2016 1er Semestre</b>  |                |             |            |  |  |            |               |
|                           | <b>Brigade</b> | ERP 10      |            |  |  |            |               |
|                           |                |             | <b>151</b> | Accès établissement                    | - Portail d'entrée, sonnette située à 1,40m de haut et dans un angle entrant. Replacer < 1,30m.  | A faire    | 1             |
|                           |                |             | <b>152</b> | Equipements et dispositifs de commande | - La sonnette dans le sas d'entrée est située à 1,40m. La descendre entre 0,90 et 1,30m.   | A faire    | 1             |
|                           |                |             | <b>153</b> | Etudes MO                              | - Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 1) | Réalisé    | 1             |
| <b>2016 2ème semestre</b> |                |             |            |  |  |            |               |
|                           | <b>Brigade</b> | ERP 10      |            |  |  |            |               |
|                           |                |             | <b>154</b> | Consultation PI                        | - Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)  | Réalisé    | 1             |
| <b>2017 année</b>         |                |             |            |  |  |            |               |
|                           | <b>Brigade</b> | ERP 10      |            |  |  |            |               |
|                           |                |             | <b>155</b> | Etudes Moe                             | - Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)  | A faire    | 1             |
| <b>2018 1er semestre</b>  |                |             |            |  |  |            |               |
|                           | <b>Brigade</b> | ERP 10      |            |  |  |            |               |
|                           |                |             | <b>156</b> | Consultation entreprises               | - Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)  | A faire    | 1             |

|                      |  |   |         |           |
|----------------------|--|---|---------|-----------|
| <b>157</b>           | Accès établissement                              | - Grille d'entrée, Absence d'une vision direct pour voir la personne qui sonne au portail. Installer une caméra au niveau du portail avec écran de contrôle à l'accueil.  | A faire | 1         |
| <b>158</b>           | Accès établissement                              | - Rampe d'accès à l'entrée, absence de main courante. Poser une main courante sur potelets sur le petit muret.  | A faire | 1         |
| <b>159</b>           | Accès établissement                              | - Volée de 3 marches pour accéder à l'entrée de la gendarmerie. Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escalier. Absence de nez de marches contrastés et antidérapants. Contraster la première et la dernière contremarche. | A faire | 1         |
| <b>160</b>           | Nature, couleur des revêt. Et qualité acoustique | - Le tapis dans le sas est non fixe. L'encastrer.   | A faire | 1         |
| <b>161</b>           | Sanitaires                                       | - Absence d'un sanitaire adaptée. Création.   | A faire | 1         |
| <b>162</b>           | Sécurité incendie                                | - Signal sonore non doubler par un signal visuel, flash lumineux.   | A faire | 1         |
| <b>Total général</b> |  |   |         | <b>12</b> |